

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 24378

Gruppe 684	Kohlesäure-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Sicli Matériel-Incendie SA Route de la Galaise 2 1228 Plan les Quates Schweiz	
Hersteller	Gloria GmbH Fertigungsstätte KIDDE 39-100 Ropczyce Poland	
Produkt	SICLI CO2 5KG A	
Beschrieb	Dauerdrucklöscher Typ: CO2 5KG A Nennfüllmenge: 5 kg	
Anwendung	Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 06-6-3090/G 392' (18.01.2007), Prüfbericht 'Nr. 05-6-2095 G 329' (28.03.2006), Prüfbericht 'Nr. 2009-F-4311 G 486' (20.10.2009); TÜV Nord: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. 07 202 1 450 06 01816' (20.10.2006)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	89B
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	23.05.2013	
Ersetzt Anerkennung vom	-	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden



Rumo



Julmy



**Attestation d'utilisation AEA I n° 24378**

Groupe 684	Extincteurs portatifs au CO2	
Requé rant	Sici Matériel-Incendie SA Route de la Galaise 2 1228 Plan les Quates Schweiz	
Fabricant	Gloria GmbH Fertigungsstätte KIDDE 39-100 Ropczyce Poland	
Produit	SICLI CO2 5KG A	
Description	Extincteur à pression permanente Type: CO2 5KG A Charge nominale: 5 kg	
Utilisation	Températures limites: de -30°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m	
Documentation	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 06-6-3090/G 392' (18.01.2007), Prüfbericht 'Nr. 05-6-2095 G 329' (28.03.2006), Prüfbericht 'Nr. 2009-F-4311 G 486' (20.10.2009); TÜV Nord: Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. 07 202 1 450 06 01816' (20.10.2006)	
Conditions d'essai	AEA I, EN 3-7	
Appréciation	classes d'efficacité: 89B La marque de contrôle est délivrée	
Durée de validité	31.12.2018	
Date d'édition	23.05.2013	
Remplace l'attestation du	-	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

Rumo

Julmy

