

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25040

Gruppe 683	Pulver-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Sicli Matériel-Incendie SA Route de la Galaise 2 1228 Plan les Quates Schweiz	
Hersteller	Gloria GmbH Fertigungsstätte KIDDE 39-100 Ropczyce Poland	
Produkt	SITECH P9 SL	
Beschrieb	Aufladelöschler Typ: P9 SL Nennfüllmenge: 9 kg	
Anwendung	Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 11041/2-FR ' (24.09.2012); CNPP, Saint-Marcel: Prüfbericht 'Nr. EH 05 1203 1070' (29.12.2005); Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 11041-4' (12.05.2015); TÜV Nord: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. 07 202 1403 Z 0598/1/D0008' (10.10.2011)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	34A,233B,C
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	30.06.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	12.11.2013	



Marcel Rumo



Roland Julmy



**Attestation d'utilisation AEA I n° 25040**

Groupe 683	Extincteurs portatifs à poudre
Requérant	Sicli Matériel-Incendie SA Route de la Galaise 2 1228 Plan les Quates Schweiz
Fabricant	Gloria GmbH Fertigungsstätte KIDDE 39-100 Ropczyce Poland
Produit	SITECH P9 SL
Description	Extincteur à cartouche de gaz Type: P9 SL Charge nominale: 9 kg
Utilisation	Températures limites: de -30°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m
Documentation	Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 11041/2-FR ' (24.09.2012); CNPP, Saint-Marcel: Prüfbericht 'Nr. EH 05 1203 1070' (29.12.2005); Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 11041-4' (12.05.2015); TÜV Nord: Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. 07 202 1403 Z 0598/1/D0008' (10.10.2011)
Conditions d'essai	AEA I, EN 3-7
Appréciation	classes d'efficacité: 34A,233B,C La marque de contrôle est délivrée
Durée de validité	31.12.2018
Date d'édition	30.06.2015
Remplace l'attestation du	12.11.2013

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy

